

PRESTAZIONE	DESCRIZIONE
Aumento di potenza su connessione trifase	Aumento di potenza per una singola connessione trifase con potenza disponibile ≤ 33 kW prima della variazione e $> 33 \leq 50$ kW dopo la variazione
Modifica connessione con passaggio dell'alimentazione da Monofase a Trifase	Aumento o diminuzione di potenza per singola connessione monofase con potenza disponibile ≤ 11 kW a singola fornitura trifase con potenza disponibile $\leq 16,5$ kW
Modifica connessione con passaggio dell'alimentazione da Trifase a Monofase	Aumento o diminuzione di potenza per singola connessione trifase con potenza disponibile ≤ 11 kW a singola fornitura monofase con potenza disponibile $\leq 6,6$ kW
Energizzazione di un nuovo punto di consegna monofase con punto di prelievo sulla rete BT	Nuova connessione e avvio dell'alimentazione per fornitura monofase (temporanea) con potenza disponibile $\leq 6,6$ kW e distanza dagli impianti di rete permanente fino a 20 metri
Energizzazione di un nuovo punto di consegna trifase con punto di prelievo sulla rete BT	Nuova connessione e avvio della alimentazione per fornitura trifase (permanente ordinaria) con potenza disponibile ≤ 30 kW e distanza della cabina di riferimento fino a 750 metri
Energizzazione di un nuovo punto di consegna monofase con punto di prelievo sulla rete BT	Nuova connessione e avvio della alimentazione per fornitura monofase (temporanea) con potenza disponibile $\leq 6,6$ kW e distanza massima fino a 20 metri dagli impianti di rete permanente
Energizzazione di un nuovo punto di consegna trifase con punto di prelievo sulla rete BT	Nuova connessione e avvio della alimentazione per fornitura trifase (temporanea) con potenza disponibile ≤ 33 kW e distanza massima fino a 20 metri dagli impianti di rete permanente
Spostamento di un gruppo di misura in bassa tensione	Spostamento di un gruppo di misura in bassa tensione entro un raggio di 10 metri dalla precedente ubicazione